

=====	Tubo em PVC ou corrugado Ø125	9m
———	Tubo em polietileno de alta densidade (P.E.A.D.) PN 10, Ø25	22m
———	Tubo existente	
-·-·-	Tubo Dripline com gotejamento autocompensante, Ø16 / 0.33mm	46m
	Caixa existente - a manter	1 un
	Válvula de seccionamento de 1"	1 un
	Válvula de seccionamento existente	2 un
	Electroválvula tipo "Rain Bird", mod. 100-DVF, 9V ou equivalente	1 un
	Electroválvula existente	2 un
P	Programador TBOS, de 4 estações, tipo "Rain Bird" ou equivalente	1 un
	Adução de água e aparelhos de rega existentes	

NOTA 1: O traçado da rede de rega é gráfico e esquemático. Sempre que possível a tubagem deverá ser instalada em zonas verdes, o mais próximo do lancil adjacente.

NOTA 2: Deverão ser instalados negativos em PVC ou corrugado, com Ø125, sempre que a tubagem de rega passar junto, ou sob fundações e nos atravessamentos das áreas com pavimentos pedonais.

NOTA 3: A tubagem secundária deverá ser colocada a 0.40m de profundidade, sobre uma camada de 0.05m de areia.

NOTA 4: Junto a cada electroválvula haverá sempre uma válvula de esfera adequada aos diâmetros e caudais previstos em projecto.

Hedera helix

Jasminum nitidum

Calocephalus brownii

Carex bronze

Festuca glauca

Lotus berthelotii

Árvores
A - Acer
Apl - *Acer platanoides* (Bordo-da-Noruega) - existente
App - *Acer pseudoplatanus* (Plátano-bastardo) - existente
Eni - Espécie não identificada
Fa - *Fraxinus angustifolia* (Freixo) - existente
Jm - *Jacaranda mimosifolia* (Jacarandá) - existente
Li - *Lagerstroemia indica* (Extremosa) - existente
Pp - *Pinus pinea* (Pinheiro-manso) - existente
Ppn - *Pinus pinaster* (Pinheiro-bravo) - existente
Tt - *Tipuana tipu* (Tipuana) - existente

Trepadeiras
Hh - *Hedera helix* (Hera) 6
Jn - *Jasminum nitidum* (Jasmim) 4

Arbustos
B - *Berberis* (Bérberis) - existente

Herbáceas
Cb - *Calocephalus brownii* 45
Cxb - *Carex bronze* (Carriço) 45
Fg - *Festuca glauca* (Festuca) 51
Lb - *Lotus berthelotii* (Lotus) 27

Nº SECTOR	TIPO DE REGA	Nº APARELHOS	DÉBITO TOTAL m3/h	PRESSÃO bar	MOD. TIPO "Rain Bird" ou equivalente	PROGRAMADOR "Rain Bird" ou equivalente
1	Gota-a-gota	152	0.34	2.1	Dripline Tubo autocompensante	TBOS 4 estações

C.M.E. CÂMARA MUNICIPAL ENTRONCAMENTO — AP

ENTRONCAMENTO cidade ferroviária

Requalificação Urbana
Freguesia de N. Sr.ª de Fátima

Requalificação do Parque Infantil da Rua Amália Rodrigues

8

Esc: 1:100

Local: Rua Amália Rodrigues

Data: Junho 2011

Projecto: Plano de Plantação e de Rega

Nº Arquivo: 00 00 00

Nº Processo:

O Técnico:

Desenhou:

Verificou:

Substituido por: 00 00 00

Substituí: 00 00 00